

# アスベスト含有調査に係る対応について

H28.12.21現在

## 1. 調査結果（速報）

煙突建材中アスベスト含有率分析の結果（12月5・6日実施、全19か所）

- アスベストを含有しているもの 10か所
- アスベストの含有がないもの 9か所

空気環境測定の結果（アスベストを含有している施設10か所）

- アスベスト不検出のもの 2か所
- 調査中のもの 8か所

## 2. 対応方針

◆建材中にアスベストを含有している施設（10か所）は、空気環境測定の結果報告に基づき、北海道のマニュアルに準じて適切な対応を図っていく

### ■アスベスト含有調査及び空気環境測定の結果（19か所）

	施設名	煙突建材中 アスベスト の有無	崩落物の 有無	空気調査の 結果	今後の対応 (予定)
1	軽費老人ホーム 清和荘	無	有	—	—
2	鉄北地域振興センター	有	有	調査中	不使用のため 煙突封鎖
3	北村温泉（やすらぎ温泉機械室）	無	有	—	—
4	イベントホール	有	無	不検出	崩落の有無を 定期点検
5	公設道央地方卸売市場	有	有	調査中	不使用のため 煙突封鎖
6	であえーる岩見沢	無	無	—	—
7	栗沢文化センター	有	有	調査中	改修又は施設解体まで 空気濃度測定継続
8	総合体育館	無	無	—	—
9	栗沢福社会館	有	有	調査中	改修又は施設解体まで 空気濃度測定継続
10	南光園処理場 汚泥棟	無	無	—	—
11	岩見沢消防本部	有	有	調査中	改修又は施設解体まで 空気濃度測定継続
12	岩見沢消防署栗沢支署	有	有	調査中	改修予定
13	岩見沢消防署栗沢支署美流渡分遣所	有	有	調査中	改修予定
14	浄安殿	無	有	—	—
15	ハロズ岩見沢	有	有	調査中	改修予定
16	郷土科学館	無	無	—	—
17	栗沢市民センター	無	有	—	—
18	市立総合病院（本館）	無	有	—	—
19	市立栗沢病院	有	有	不検出	改修予定

※煙突建材中アスベスト含有調査及び空気環境測定は同時に行っていますが、表中アスベストの無い施設につきましては、空気調査の結果と今後の対応欄を（-）表示しています。