令和8年度 いわみざわ環境クリーンプラザ最終処分場（水質） 維持管理記録

1. 放流水検査

【浸出水処理施設】

計量項目	単位	基準値	令和8年度 測定値														
			採水日	4月8日													平均値
			結果報告日	4月21日													
pH（水素イオン濃度）	pH	5.8以上8.6以下		7.2													7.2
BOD（生物化学的酸素要求量）	mg/l	20mg/l以下		<0.5													0.5
COD（化学的酸素要求量）	mg/l	-		6.8													6.8
SS（浮遊物質量）※	mg/l	10mg/l以下		<1													1.0

※省令基準 60mg/l以下

2. 地下水検査

【上流観測井戸】

計量項目	単位	令和8年度 測定値														
		採水日	4月8日													平均値
		結果報告日	4月21日													
pH（水素イオン濃度）	pH		6.2													6.2
電気伝導度	mS/m		12.1													12.1
塩化物イオン	mg/l		7.2													7.2

【下流観測井戸】

計量項目	単位	令和8年度 測定値														
		採水日	4月8日													平均値
		結果報告日	4月21日													
pH（水素イオン濃度）	pH		6.3													6.3
電気伝導度	mS/m		22.2													22.2
塩化物イオン	mg/l		7.6													7.6