令和8年度 いわみざわ環境クリーンプラザ最終処分場（水質） 維持管理記録

1. 放流水検査

【浸出水処理施設】

計量項目	単位	基準値	令和8年度 測定値														
			採水日	4月8日	5月14日	6月3日											平均値
			結果報告日	4月21日	5月26日	6月16日											
pH（水素イオン濃度）	pH	5.8以上8.6以下		7.2	7.0	7.4											7.2
BOD（生物化学的酸素要求量）	mg/l	20mg/l以下		<0.5	0.6	0.7											0.6
COD（化学的酸素要求量）	mg/l	-		6.8	4.7	5.6											5.7
SS（浮遊物質量）※	mg/l	10mg/l以下		<1	<1	1.0											1.0

※省令基準 60mg/l以下

2. 地下水検査

【上流観測井戸】

計量項目	単位	令和8年度 測定値														
		採水日	4月8日	5月14日	6月3日											平均値
		結果報告日	4月21日	5月26日	6月16日											
pH（水素イオン濃度）	pH		6.2	6.2	6.3											6.2
電気伝導度	mS/m		12.1	9.9	15.5											12.5
塩化物イオン	mg/l		7.2	7.1	7.1											7.1

【下流観測井戸】

計量項目	単位	令和8年度 測定値														
		採水日	4月8日	5月14日	6月3日											平均値
		結果報告日	4月21日	5月26日	6月16日											
pH（水素イオン濃度）	pH		6.3	6.3	6.5											6.4
電気伝導度	mS/m		22.2	24.5	31.2											26.0
塩化物イオン	mg/l		7.6	8.7	11.7											9.3