

令和8年度 いわみざわ環境クリーンプラザ焼却施設 維持管理記録

1. 焼却量

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
燃やせるごみ[t] 1号焼却炉	1,112.69	1,256.99	1,256.99	330.22	1,285.28								5,242.17
稼働日数	30日	31日	31日	8日	31日								131日
燃やせるごみ[t] 2号焼却炉	1,063.33	244.58	244.58	1,417.86	1,304.08								4,274.43
稼働日数	30日	7日	7日	31日	31日								106日

※焼却量は、美唄市・月形町のごみを含む、実際に焼却炉に投入したごみ量

2. ガス温度及び一酸化炭素濃度(連続測定)

	基準値	月平均値		測定日	測定結果
		1号炉	2号炉		
炉出口温度	850℃以上	953℃	964℃	稼働日 毎日	連続測定記録(トレンドデータ)による
ろ過式集じん機入り口温度	180℃以下	180℃	180℃		
排ガス中ばいじん濃度	0.02g/m ³ 以下	0.0000g/m ³	0.0000g/m ³		
排ガス中硫黄酸化物濃度	100ppm以下	13ppm	12ppm		
排ガス中塩化水素濃度	100ppm以下	69ppm	69ppm		
排ガス中窒素酸化物濃度	150ppm以下	63ppm	65ppm		
排ガス中一酸化炭素濃度	30ppm以下	6ppm	5ppm		

3. 設備にたまったばいじんの除去状況

	1・2号炉共通
冷却設備	稼働日毎日
排ガス処理設備	

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
集じん灰固化処理量[t]	56.409	34.874	56.275	41.381	62.884								251.823
日数	30日	16日	20日	18日	31日								115日

4. 排出ガスの状況(分析機関による分析結果)

測定項目 基準値	採取日	報告日	ばいじん	硫黄酸化物	塩化水素	窒素酸化物	一酸化炭素	水銀	ダイオキシン類
			0.02g/Nm ³ 以下	100ppm以下	100ppm以下	150ppm以下	30ppm以下	50μg/m ³ 以下	0.1ng-TEQ/Nm ³ 以下
1号焼却炉	6月9日	7月17日	<0.002	18	65	51	8.4	1.5	0.021
2号焼却炉	6月10日	7月17日	<0.002	15	18	60	8.3	0.97	0.076

(6か月に1回以上の測定、ダイオキシン類は年1回)