採　取　年　度　　令和　8　年度

採　水　地　点　　第1配水池

| | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 平　均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 個/mℓ |
| 2 | 大腸菌群 | 不検出 | | | | | | | | | | | | － |
| 3 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 4 | 水銀及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 5 | セレン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 6 | 鉛及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 8 | 六価クロム化合物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | < 0.004 | | | | | | | | | | | | 0.004 mg/ℓ |
| 10 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | < 0.001 | | | | | | | | | | | | 0.001 mg/ℓ |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.34 | | | | | | | | | | | | 0.34 mg/ℓ |
| 12 | フッ素及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 14 | 四塩化炭素 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 15 | 1，4－ジオキサン | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | < 0.001 | | | | | | | | | | | | 0.001 mg/ℓ |
| 17 | ジクロロメタン | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 18 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 19 | トリクロロエチレン | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 20 | ベンゼン | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 21 | 塩素酸 | < 0.06 | | | | | | | | | | | | 0.060 mg/ℓ |
| 22 | クロロ酢酸 | < 0.002 | | | | | | | | | | | | 0.002 mg/ℓ |
| 23 | クロロホルム | 0.002 | | | | | | | | | | | | 0.002 mg/ℓ |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.002 | | | | | | | | | | | | 0.002 mg/ℓ |
| 25 | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ | < 0.001 | | | | | | | | | | | | 0.001 mg/ℓ |
| 26 | 臭素酸 | < 0.001 | | | | | | | | | | | | 0.001 mg/ℓ |
| 27 | 総トリハロメタン | 0.004 | | | | | | | | | | | | 0.004 mg/ℓ |
| 28 | トリクロロ酢酸 | < 0.002 | | | | | | | | | | | | 0.002 mg/ℓ |
| 29 | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.002 | | | | | | | | | | | | 0.002 mg/ℓ |
| 30 | ブロモホルム | < 0.001 | | | | | | | | | | | | 0.001 mg/ℓ |
| 31 | ホルムアルデヒド | < 0.004 | | | | | | | | | | | | 0.004 mg/ℓ |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 33 | ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 | < 0.005 | | | | | | | | | | | | 0.005 mg/ℓ |
| 34 | 鉄及びその化合物 | < 0.01 | | | | | | | | | | | | 0.01 mg/ℓ |
| 35 | 銅及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 36 | ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 37 | ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 38 | 塩化物イオン | 7.6 | | | | | | | | | | | | 7.6 mg/ℓ |
| 39 | ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 40 | 蒸発残留物 | 67 | | | | | | | | | | | | 67 mg/ℓ |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 42 | ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 43 | 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | < 0.005 | | | | | | | | | | | | 0.005 mg/ℓ |
| 45 | フェノール類 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 46 | 有機物等 | 0.8 | | | | | | | | | | | | 0.8 mg/ℓ |
| 47 | PH値 | 7.1 | | | | | | | | | | | | 7.1 － |
| 48 | 味 | 異常なし | | | | | | | | | | | | － |
| 49 | 臭気 | 異常なし | | | | | | | | | | | | － |
| 50 | 色度 | < 1 | | | | | | | | | | | | 1 度 |
| 51 | 濁度 | < 0.1 | | | | | | | | | | | | 0.1 度 |
| | 残留塩素 | 0.80 | | | | | | | | | | | | 0.80 mg/ℓ |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毎日検査 | 色 | 異常なし | | | | | | | | | | | | | |
| | 濁り | 異常なし | | | | | | | | | | | | | |
| | 消毒の残留効果(残留塩素) | 0.77 | | | | | | | | | | | | 0.77 mg/ℓ | |

採　取　年　度　　令和　8　年度

採　水　地　点　　第2配水池

| | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 平　均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 個/mℓ |
| 2 | 大腸菌群 | 不検出 | | | | | | | | | | | | － |
| 3 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 4 | 水銀及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 5 | セレン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 6 | 鉛及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 8 | 六価クロム化合物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 10 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.35 | | | | | | | | | | | | 0.35 mg/ℓ |
| 12 | ﾌｯ素及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 13 | ﾎｳ素及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 14 | 四塩化炭素 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 15 | 1，4－ジオキサン | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 17 | ジクロロメタン | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 18 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 19 | トリクロロエチレン | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 20 | ベンゼン | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 21 | 塩素酸 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 22 | クロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 23 | クロロホルム | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 24 | ジクロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 25 | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 26 | 臭素酸 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 27 | 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 28 | トリクロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 29 | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 30 | ブロモホルム | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 31 | ホルムアルデヒド | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 33 | ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 34 | 鉄及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 35 | 銅及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 36 | ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 37 | ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 38 | 塩化物イオン | 7.9 | | | | | | | | | | | | 7.9 mg/ℓ |
| 39 | ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 40 | 蒸発残留物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 42 | ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 43 | 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 45 | フェノール類 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 46 | 有機物等 | 0.8 | | | | | | | | | | | | 0.8 mg/ℓ |
| 47 | PH値 | 7.1 | | | | | | | | | | | | 7.1 － |
| 48 | 味 | 異常なし | | | | | | | | | | | | － |
| 49 | 臭気 | 異常なし | | | | | | | | | | | | － |
| 50 | 色度 | < 1 | | | | | | | | | | | | 1 度 |
| 51 | 濁度 | < 0.1 | | | | | | | | | | | | 0.1 度 |
| | 残留塩素 | 0.80 | | | | | | | | | | | | 0.80 mg/ℓ |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毎日検査 | 色 | 異常なし | | | | | | | | | | | | | |
| | 濁り | 異常なし | | | | | | | | | | | | | |
| | 消毒の残留効果(残留塩素) | 0.73 | | | | | | | | | | | | 0.73 mg/ℓ | |

採　取　年　度　　令和　8　年度

採　水　地　点　　第１配水池流末給水栓（北村農業集落排水施設）

| | | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 平　均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 個/mℓ |
| 2 | 大腸菌群 | 不検出 | | | | | | | | | | | | － |
| 3 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 4 | 水銀及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 5 | セレン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 6 | 鉛及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 8 | 六価クロム化合物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | < 0.004 | | | | | | | | | | | | 0.004 mg/ℓ |
| 10 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | < 0.001 | | | | | | | | | | | | 0.001 mg/ℓ |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.35 | | | | | | | | | | | | 0.35 mg/ℓ |
| 12 | フッ素及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 14 | 四塩化炭素 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 15 | １，４－ジオキサン | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | < 0.001 | | | | | | | | | | | | 0.001 mg/ℓ |
| 17 | ジクロロメタン | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 18 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 19 | トリクロロエチレン | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 20 | ベンゼン | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 21 | 塩素酸 | < 0.06 | | | | | | | | | | | | 0.060 mg/ℓ |
| 22 | クロロ酢酸 | < 0.002 | | | | | | | | | | | | 0.002 mg/ℓ |
| 23 | クロロホルム | 0.005 | | | | | | | | | | | | 0.005 mg/ℓ |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.003 | | | | | | | | | | | | 0.003 mg/ℓ |
| 25 | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.001 | | | | | | | | | | | | 0.001 mg/ℓ |
| 26 | 臭素酸 | < 0.001 | | | | | | | | | | | | 0.001 mg/ℓ |
| 27 | 総トリハロメタン | 0.009 | | | | | | | | | | | | 0.009 mg/ℓ |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.003 | | | | | | | | | | | | 0.003 mg/ℓ |
| 29 | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.003 | | | | | | | | | | | | 0.003 mg/ℓ |
| 30 | ブロモホルム | < 0.001 | | | | | | | | | | | | 0.001 mg/ℓ |
| 31 | ホルムアルデヒド | < 0.004 | | | | | | | | | | | | 0.004 mg/ℓ |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 33 | ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 | < 0.005 | | | | | | | | | | | | 0.005 mg/ℓ |
| 34 | 鉄及びその化合物 | < 0.01 | | | | | | | | | | | | 0.01 mg/ℓ |
| 35 | 銅及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 36 | ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 37 | ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 38 | 塩化物イオン | 9.0 | | | | | | | | | | | | 9.0 mg/ℓ |
| 39 | ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾈｼｳﾑ等（硬度） | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 40 | 蒸発残留物 | 77 | | | | | | | | | | | | 77 mg/ℓ |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 42 | ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 43 | 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | < 0.005 | | | | | | | | | | | | 0.005 mg/ℓ |
| 45 | フェノール類 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 46 | 有機物等 | 0.7 | | | | | | | | | | | | 0.7 mg/ℓ |
| 47 | PH値 | 7.1 | | | | | | | | | | | | 7.1 － |
| 48 | 味 | 異常なし | | | | | | | | | | | | － |
| 49 | 臭気 | 異常なし | | | | | | | | | | | | － |
| 50 | 色度 | < 1 | | | | | | | | | | | | 1 度 |
| 51 | 濁度 | < 0.1 | | | | | | | | | | | | 0.1 度 |
| | 残留塩素 | 0.70 | | | | | | | | | | | | 0.70 mg/ℓ |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毎日検査 | 色 | 異常なし | | | | | | | | | | | | | |
| | 濁り | 異常なし | | | | | | | | | | | | | |
| | 消毒の残留効果(残留塩素) | 0.59 | | | | | | | | | | | | 0.59 mg/ℓ | |

採　取　年　度　　令和　8　年度

採　水　地　点　　第２配水池流末給水栓（幌向北終末処理場）

| | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 平　均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 個/mℓ |
| 2 | 大腸菌群 | 不検出 | | | | | | | | | | | | － |
| 3 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 4 | 水銀及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 5 | セレン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 6 | 鉛及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 8 | 六価クロム化合物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 10 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.36 | | | | | | | | | | | | 0.36 mg/ℓ |
| 12 | ﾌｯ素及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 13 | ﾎｳ素及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 14 | 四塩化炭素 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 15 | 1，4－ジオキサン | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 17 | ジクロロメタン | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 18 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 19 | トリクロロエチレン | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 20 | ベンゼン | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 21 | 塩素酸 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 22 | クロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 23 | クロロホルム | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 24 | ジクロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 25 | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 26 | 臭素酸 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 27 | 総トリハロメタン | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 28 | トリクロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 29 | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 30 | ブロモホルム | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 31 | ホルムアルデヒド | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 33 | ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 34 | 鉄及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 35 | 銅及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 36 | ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 37 | ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 38 | 塩化物イオン | 9.1 | | | | | | | | | | | | 9.1 mg/ℓ |
| 39 | ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 40 | 蒸発残留物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 42 | ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 43 | 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 45 | フェノール類 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 46 | 有機物等 | 0.7 | | | | | | | | | | | | 0.7 mg/ℓ |
| 47 | PH値 | 7.1 | | | | | | | | | | | | 7.1 － |
| 48 | 味 | 異常なし | | | | | | | | | | | | － |
| 49 | 臭気 | 異常なし | | | | | | | | | | | | － |
| 50 | 色度 | < 1 | | | | | | | | | | | | 1 度 |
| 51 | 濁度 | < 0.1 | | | | | | | | | | | | 0.1 度 |
| | 残留塩素 | 0.50 | | | | | | | | | | | | 0.50 mg/ℓ |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毎日検査 | 色 | 異常なし | | | | | | | | | | | | | |
| | 濁り | 異常なし | | | | | | | | | | | | | |
| | 消毒の残留効果(残留塩素) | 0.50 | | | | | | | | | | | | 0.50 mg/ℓ | |

採　取　年　度　　令和　8　年度

採　水　地　点　　由良配水池流末給水栓（栗沢町北斗）

| | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 平　均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 個/mℓ |
| 2 | 大腸菌群 | 不検出 | | | | | | | | | | | | － |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 4 | 水銀及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 5 | セレン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 6 | 鉛及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 8 | 六価クロム化合物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | < 0.004 | | | | | | | | | | | | 0.004 mg/ℓ |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | < 0.001 | | | | | | | | | | | | 0.001 mg/ℓ |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.35 | | | | | | | | | | | | 0.35 mg/ℓ |
| 12 | フッ素及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 14 | 四塩化炭素 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 15 | 1，4－ジオキサン | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2ジクロロエチレン | < 0.001 | | | | | | | | | | | | 0.001 mg/ℓ |
| 17 | ジクロロメタン | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 18 | テトラクロロエチレン | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 19 | トリクロロエチレン | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 20 | ベンゼン | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 21 | 塩素酸 | < 0.06 | | | | | | | | | | | | 0.060 mg/ℓ |
| 22 | クロロ酢酸 | < 0.002 | | | | | | | | | | | | 0.002 mg/ℓ |
| 23 | クロロホルム | 0.004 | | | | | | | | | | | | 0.004 mg/ℓ |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.003 | | | | | | | | | | | | 0.003 mg/ℓ |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.001 | | | | | | | | | | | | 0.001 mg/ℓ |
| 26 | 臭素酸 | < 0.001 | | | | | | | | | | | | 0.001 mg/ℓ |
| 27 | 総トリハロメタン | 0.008 | | | | | | | | | | | | 0.008 mg/ℓ |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.003 | | | | | | | | | | | | 0.003 mg/ℓ |
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.003 | | | | | | | | | | | | 0.003 mg/ℓ |
| 30 | ブロモホルム | < 0.001 | | | | | | | | | | | | 0.001 mg/ℓ |
| 31 | ホルムアルデヒド | < 0.004 | | | | | | | | | | | | 0.004 mg/ℓ |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | < 0.005 | | | | | | | | | | | | 0.005 mg/ℓ |
| 34 | 鉄及びその化合物 | < 0.010 | | | | | | | | | | | | 0.01 mg/ℓ |
| 35 | 銅及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 37 | マンガン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 38 | 塩化物イオン | 9.1 | | | | | | | | | | | | 9.1 mg/ℓ |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 40 | 蒸発残留物 | 77 | | | | | | | | | | | | 77 mg/ℓ |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 42 | ジェオスミン | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | < 0.005 | | | | | | | | | | | | 0.005 mg/ℓ |
| 45 | フェノール類 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 46 | 有機物等 | 0.7 | | | | | | | | | | | | 0.7 mg/ℓ |
| 47 | PH値 | 7.0 | | | | | | | | | | | | 7.0 － |
| 48 | 味 | 異常なし | | | | | | | | | | | | － |
| 49 | 臭気 | 異常なし | | | | | | | | | | | | － |
| 50 | 色度 | < 1 | | | | | | | | | | | | 1 度 |
| 51 | 濁度 | < 0.1 | | | | | | | | | | | | 0.1 度 |
| | 残留塩素 | 0.60 | | | | | | | | | | | | 0.60 mg/ℓ |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毎日検査 | 色 | 異常なし | | | | | | | | | | | | | |
| | 濁り | 異常なし | | | | | | | | | | | | | |
| | 消毒の残留効果(残留塩素) | 0.34 | | | | | | | | | | | | 0.34 mg/ℓ | |

採　取　年　度　　令和　8　年度

採　水　地　点　　美流渡配水池流末給水栓（朝日町）

| | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 平　均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 個/mℓ |
| 2 | 大腸菌群 | 不検出 | | | | | | | | | | | | － |
| 3 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 4 | 水銀及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 5 | ｾﾚﾝ及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 6 | 鉛及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 8 | 六価クロム化合物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 10 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.36 | | | | | | | | | | | | 0.36 mg/ℓ |
| 12 | ﾌｯ素及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 13 | ﾎｳ素及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 14 | 四塩化炭素 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 15 | 1，4－ジオキサン | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 17 | ジクロロメタン | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 18 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 19 | トリクロロエチレン | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 20 | ベンゼン | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 21 | 塩素酸 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 22 | クロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 23 | クロロホルム | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 24 | ジクロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 25 | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 26 | 臭素酸 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 27 | 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 28 | トリクロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 29 | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 30 | ブロモホルム | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 31 | ホルムアルデヒド | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 33 | ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 34 | 鉄及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 35 | 銅及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 36 | ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 37 | ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 38 | 塩化物イオン | 9.1 | | | | | | | | | | | | 9.1 mg/ℓ |
| 39 | ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 40 | 蒸発残留物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 42 | ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 43 | 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 45 | フェノール類 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 46 | 有機物等 | 0.7 | | | | | | | | | | | | 0.7 mg/ℓ |
| 47 | PH値 | 7.1 | | | | | | | | | | | | 7.1 － |
| 48 | 味 | 異常なし | | | | | | | | | | | | － |
| 49 | 臭気 | 異常なし | | | | | | | | | | | | － |
| 50 | 色度 | < 1 | | | | | | | | | | | | 1 度 |
| 51 | 濁度 | < 0.1 | | | | | | | | | | | | 0.1 度 |
| | 残留塩素 | 0.72 | | | | | | | | | | | | 0.72 mg/ℓ |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毎日検査 | 色 | 異常なし | | | | | | | | | | | | | |
| | 濁り | 異常なし | | | | | | | | | | | | | |
| | 消毒の残留効果(残留塩素) | 0.67 | | | | | | | | | | | | 0.67 mg/ℓ | |

採　取　年　度　　令和　8　年度

採　水　地　点　　万字配水池流末給水栓（毛陽町）

| | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 平　均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 個/mℓ |
| 2 | 大腸菌群 | 不検出 | | | | | | | | | | | | － |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 4 | 水銀及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 5 | セレン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 6 | 鉛及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 8 | 六価クロム化合物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 10 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.37 | | | | | | | | | | | | 0.37 mg/ℓ |
| 12 | フッ素及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 14 | 四塩化炭素 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 15 | 1，4－ジオキサン | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 17 | ジクロロメタン | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 18 | テトラクロロエチレン | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 19 | トリクロロエチレン | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 20 | ベンゼン | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 21 | 塩素酸 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 22 | クロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 23 | クロロホルム | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 24 | ジクロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 25 | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 26 | 臭素酸 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 27 | 総トリハロメタン | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 28 | トリクロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 29 | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 30 | ブロモホルム | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 31 | ホルムアルデヒド | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 33 | ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 34 | 鉄及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 35 | 銅及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 36 | ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 37 | ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 38 | 塩化物イオン | 8.9 | | | | | | | | | | | | 8.9 mg/ℓ |
| 39 | ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 40 | 蒸発残留物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 42 | ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 43 | 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 45 | フェノール類 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 46 | 有機物等 | 0.7 | | | | | | | | | | | | 0.7 mg/ℓ |
| 47 | PH値 | 7.1 | | | | | | | | | | | | 7.1 － |
| 48 | 味 | 異常なし | | | | | | | | | | | | － |
| 49 | 臭気 | 異常なし | | | | | | | | | | | | － |
| 50 | 色度 | < 1 | | | | | | | | | | | | 1 度 |
| 51 | 濁度 | < 0.1 | | | | | | | | | | | | 0.1 度 |
| | 残留塩素 | 0.40 | | | | | | | | | | | | 0.40 mg/ℓ |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毎日検査 | 色 | 異常なし | | | | | | | | | | | | | |
| | 濁り | 異常なし | | | | | | | | | | | | | |
| | 消毒の残留効果(残留塩素) | 0.40 | | | | | | | | | | | | 0.40 mg/ℓ | |

採　取　年　度　　令和　8　年度

採　水　地　点　　第１配水池流末給水栓（豊正）

| | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | １０月 | １１月 | １２月 | 1月 | 2月 | 3月 | 平　均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一　般　細　菌 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 個/mℓ |
| 2 | 大　腸　菌　群 | 不検出 | | | | | | | | | | | | － |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 4 | 水　銀　及　び　そ　の　化　合　物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 5 | セ　レ　ン　及　び　そ　の　化　合　物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 6 | 鉛　及　び　そ　の　化　合　物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 7 | ヒ　素　及　び　そ　の　化　合　物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 8 | 六　価　ク　ロ　ム　化　合　物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 9 | 亜　硝　酸　態　窒　素 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.36 | | | | | | | | | | | | 0.36 mg/ℓ |
| 12 | フ　ッ　素　及　び　そ　の　化　合　物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 13 | ホ　ウ　素　及　び　そ　の　化　合　物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 14 | 四　塩　化　炭　素 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 15 | １，４－ジオキサン | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 16 | シス-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びトランス-1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 17 | ジ　ク　ロ　ロ　メ　タ　ン | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 18 | テ　ト　ラ　ク　ロ　ロ　エ　チ　レ　ン | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 19 | トリクロロエチレン | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 20 | ベ　ン　ゼ　ン | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 21 | 塩　素　酸 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 22 | ク　ロ　ロ　酢　酸 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 23 | ク　ロ　ロ　ホ　ル　ム | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 24 | ジ　ク　ロ　ロ　酢　酸 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 25 | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 26 | 臭　素　酸 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 27 | 総　ト　リ　ハ　ロ　メ　タ　ン | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 28 | トリクロロ酢酸 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 29 | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 30 | ブ　ロ　モ　ホ　ル　ム | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 31 | ホルムアルデヒド | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 34 | 鉄　及　び　そ　の　化　合　物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 35 | 銅　及　び　そ　の　化　合　物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 37 | マンガン及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 38 | 塩　化　物　イ　オ　ン | 9.2 | | | | | | | | | | | | 9.2 mg/ℓ |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 40 | 蒸　発　残　留　物 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 42 | ジ　ェ　オ　ス　ミ　ン | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 45 | フ　ェ　ノ　ー　ル　類 | | | | | | | | | | | | | mg/ℓ |
| 46 | 有　機　物　等 | 0.7 | | | | | | | | | | | | 0.7 mg/ℓ |
| 47 | PH値 | 7.1 | | | | | | | | | | | | 7.1 － |
| 48 | 味 | 異常なし | | | | | | | | | | | | － |
| 49 | 臭　気 | 異常なし | | | | | | | | | | | | － |
| 50 | 色　度 | < 1 | | | | | | | | | | | | 1 度 |
| 51 | 濁　度 | < 0.1 | | | | | | | | | | | | 0.1 度 |
| | 残　留　塩　素 | 0.70 | | | | | | | | | | | | 0.70 mg/ℓ |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毎日検査 | 色 | 異常なし | | | | | | | | | | | | | |
| | 濁り | 異常なし | | | | | | | | | | | | | |
| | 消毒の残留効果(残留塩素) | 0.59 | | | | | | | | | | | | 0.59 mg/ℓ | |