採　取　年　度　　令和　8　年度

採　水　地　点　　第1配水池

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平　均
1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0						0 個/mℓ
2	大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						－
3	カドミウム及びその化合物				< 0.0003									0.0003 mg/ℓ
4	水銀及びその化合物				< 0.00005									0.00005 mg/ℓ
5	セレン及びその化合物				< 0.001									0.001 mg/ℓ
6	鉛及びその化合物				< 0.001									0.001 mg/ℓ
7	ヒ素及びその化合物				< 0.001									0.001 mg/ℓ
8	六価クロム化合物				< 0.001									0.001 mg/ℓ
9	亜硝酸態窒素	< 0.004			< 0.004			< 0.004						0.004 mg/ℓ
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	< 0.001			< 0.001			< 0.001						0.001 mg/ℓ
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.34	0.37	0.30	0.25	0.40	0.43	0.27						0.34 mg/ℓ
12	フッ素及びその化合物				< 0.08									0.08 mg/ℓ
13	ホウ素及びその化合物				0.03									0.03 mg/ℓ
14	四塩化炭素				< 0.0002									0.0002 mg/ℓ
15	1，4－ジオキサン				< 0.0005									0.0005 mg/ℓ
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	< 0.001			< 0.001			< 0.001						0.001 mg/ℓ
17	ジクロロメタン				< 0.001									0.001 mg/ℓ
18	テトラクロロエチレン				< 0.001									0.001 mg/ℓ
19	トリクロロエチレン				< 0.001									0.001 mg/ℓ
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）			< 0.000005										0.000005 mg/ℓ
21	ベンゼン				< 0.001									0.001 mg/ℓ
22	塩素酸	< 0.06			< 0.06			< 0.06						0.060 mg/ℓ
23	クロロ酢酸	< 0.002			< 0.002			< 0.002						0.002 mg/ℓ
24	クロロホルム	0.002			0.007			0.008						0.006 mg/ℓ
25	ジクロロ酢酸	0.002			0.005			0.006						0.004 mg/ℓ
26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	< 0.001			< 0.001			< 0.001						0.001 mg/ℓ
27	臭素酸	< 0.001			< 0.001			< 0.001						0.001 mg/ℓ
28	総トリハロメタン	0.004			0.009			0.011						0.008 mg/ℓ
29	トリクロロ酢酸	< 0.002			0.006			0.006						0.005 mg/ℓ
30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.002			0.002			0.003						0.002 mg/ℓ
31	ブロモホルム	< 0.001			< 0.001			< 0.001						0.001 mg/ℓ
32	ホルムアルデヒド	< 0.004			< 0.004			< 0.004						0.004 mg/ℓ
33	亜鉛及びその化合物				< 0.01									0.01 mg/ℓ
34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	< 0.005			0.021			0.012						0.013 mg/ℓ
35	鉄及びその化合物	< 0.01			< 0.01			< 0.01						0.01 mg/ℓ
36	銅及びその化合物				0.001									0.001 mg/ℓ
37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物				6.4									6.40 mg/ℓ
38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物				< 0.001									0.001 mg/ℓ
39	塩化物イオン	7.6	6.9	6.2	6.1	6.5	7.3	7.0						6.8 mg/ℓ
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）				29.3									29.3 mg/ℓ
41	蒸発残留物	67			78			69						71 mg/ℓ
42	陰イオン界面活性剤				< 0.02									0.02 mg/ℓ
43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						0.000001 mg/ℓ
44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						0.000001 mg/ℓ
45	非イオン界面活性剤	< 0.005			< 0.005			< 0.005						0.005 mg/ℓ
46	フェノール類				< 0.0005									0.0005 mg/ℓ
47	有機物等	0.8	0.8	0.7	0.9	0.8	0.8	1.1						0.8 mg/ℓ
48	PH値	7.1	7.1	7.1	7.3	7.2	7.2	7.1						7.2 －
49	味	異常なし			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－
50	臭気	異常なし			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－
51	色度	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1						1 度
52	濁度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1						0.1 度
	残留塩素	0.80	0.70	0.80	0.80	0.80	0.80	0.70						0.77 mg/ℓ

毎日検査	色	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	濁り	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	消毒の残留効果(残留塩素)	0.77	0.70	0.67	0.65	0.70	0.67	0.67						0.69 mg/ℓ	

採　取　年　度　　令和　8　年度

採　水　地　点　　第１配水池流末給水栓（北村農業集落排水施設）

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	１０月	１１月	１２月	1月	2月	3月	平　均
1	一　般　細　菌	0	0	0	0	0	0	0						0 個/mℓ
2	大　腸　菌　群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						－
3	カドミウム及びその化合物				< 0.0003									0.0003 mg/ℓ
4	水　銀　及　び　そ　の　化　合　物				< 0.00005									0.00005 mg/ℓ
5	セ　レ　ン　及　び　そ　の　化　合　物				< 0.001									0.001 mg/ℓ
6	鉛　及　び　そ　の　化　合　物				< 0.001									0.001 mg/ℓ
7	ヒ　素　及　び　そ　の　化　合　物				< 0.001									0.001 mg/ℓ
8	六　価　ク　ロ　ム　化　合　物				< 0.001									0.001 mg/ℓ
9	亜　硝　酸　態　窒　素	< 0.004			< 0.004			< 0.004						0.004 mg/ℓ
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	< 0.001			< 0.001			< 0.001						0.001 mg/ℓ
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.35	0.38	0.34	0.23	0.41	0.43	0.36						0.36 mg/ℓ
12	フ　ッ　素　及　び　そ　の　化　合　物				< 0.08									0.08 mg/ℓ
13	ホ　ウ　素　及　び　そ　の　化　合　物				0.03									0.03 mg/ℓ
14	四　塩　化　炭　素				< 0.0002									0.0002 mg/ℓ
15	１，４－ジオキサン				< 0.0005									0.0005 mg/ℓ
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	< 0.001			< 0.001			< 0.001						0.001 mg/ℓ
17	ジ　ク　ロ　ロ　メ　タ　ン				< 0.001									0.001 mg/ℓ
18	テ　ト　ラ　ク　ロ　ロ　エ　チ　レ　ン				< 0.001									0.001 mg/ℓ
19	ト　リ　ク　ロ　ロ　エ　チ　レ　ン				< 0.001									0.001 mg/ℓ
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）													mg/ℓ
21	ベ　ン　ゼ　ン				< 0.001									0.001 mg/ℓ
22	塩　素　酸	< 0.06			< 0.06			< 0.06						0.060 mg/ℓ
23	ク　ロ　ロ　酢　酸	< 0.002			< 0.002			< 0.002						0.002 mg/ℓ
24	ク　ロ　ロ　ホ　ル　ム	0.005			0.017			0.017						0.013 mg/ℓ
25	ジ　ク　ロ　ロ　酢　酸	0.003			0.010			0.003						0.005 mg/ℓ
26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	< 0.001			< 0.001			< 0.001						0.001 mg/ℓ
27	臭　素　酸	< 0.001			< 0.001			< 0.001						0.001 mg/ℓ
28	総　ト　リ　ハ　ロ　メ　タ　ン	0.009			0.021			0.022						0.017 mg/ℓ
29	ト　リ　ク　ロ　ロ　酢　酸	0.003			0.014			0.011						0.009 mg/ℓ
30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.003			0.004			0.005						0.004 mg/ℓ
31	ブ　ロ　モ　ホ　ル　ム	< 0.001			< 0.001			< 0.001						0.001 mg/ℓ
32	ホ　ル　ム　ア　ル　デ　ヒ　ド	< 0.004			< 0.004			< 0.004						0.004 mg/ℓ
33	亜鉛及びその化合物				< 0.01									0.01 mg/ℓ
34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	< 0.005			0.018			0.009						0.011 mg/ℓ
35	鉄　及　び　そ　の　化　合　物	< 0.01			< 0.01			< 0.01						0.01 mg/ℓ
36	銅　及　び　そ　の　化　合　物				0.004									0.004 mg/ℓ
37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物				6.3									6.30 mg/ℓ
38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物				< 0.001									0.001 mg/ℓ
39	塩　化　物　イ　オ　ン	9.0	7.0	6.2	6.0	6.4	7.3	7.2						7.0 mg/ℓ
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）				29.6									29.6 mg/ℓ
41	蒸　発　残　留　物	77			60			80						72 mg/ℓ
42	陰　イ　オ　ン　界　面　活　性　剤				< 0.02									0.02 mg/ℓ
43	ジ　ェ　オ　ス　ミ　ン				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						0.000001 mg/ℓ
44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						0.000001 mg/ℓ
45	非　イ　オ　ン　界　面　活　性　剤	< 0.005			< 0.005			< 0.005						0.005 mg/ℓ
46	フ　ェ　ノ　ー　ル　類				< 0.0005									0.0005 mg/ℓ
47	有　機　物　等	0.7	0.8	0.6	< 1.0	0.9	0.8	1.0						0.8 mg/ℓ
48	PH値	7.1	7.1	7.1	< 7.4	7.2	7.2	7.1						7.2 －
49	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－
50	臭　気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－
51	色　度	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1						1 度
52	濁　度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1						0.1 度
	残　留　塩　素	0.70	0.80	0.55	0.50	0.50	0.40	0.30						0.54 mg/ℓ

毎日検査	色	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	濁り	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	消毒の残留効果(残留塩素)	0.59	0.59	0.57	0.48	0.50	0.31	0.30						0.48 mg/ℓ	

採　取　年　度　　令和　8　年度

採　水　地　点　　第2配水池

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平　均
1	一　般　細　菌	0	0	0	0	0	0	0						0 個/mℓ
2	大　腸　菌　群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						－
3	カドミウム及びその化合物						< 0.0003							0.0003 mg/ℓ
4	水　銀　及　び　そ　の　化　合　物						< 0.00005							0.00005 mg/ℓ
5	セ　レ　ン　及　び　そ　の　化　合　物						< 0.001							0.001 mg/ℓ
6	鉛　及　び　そ　の　化　合　物						< 0.001							0.001 mg/ℓ
7	ヒ　素　及　び　そ　の　化　合　物						< 0.001							0.001 mg/ℓ
8	六　価　ク　ロ　ム　化　合　物						< 0.001							0.001 mg/ℓ
9	亜　硝　酸　態　窒　素			< 0.004			< 0.004							0.004 mg/ℓ
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			< 0.001			< 0.001							0.001 mg/ℓ
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.35	0.38	0.31	0.21	0.39	0.43	0.32						0.34 mg/ℓ
12	フ　ッ　素　及　び　そ　の　化　合　物						< 0.08							0.08 mg/ℓ
13	ホ　ウ　素　及　び　そ　の　化　合　物						0.02							0.02 mg/ℓ
14	四　塩　化　炭　素						< 0.0002							0.0002 mg/ℓ
15	1，4－ジオキサン						< 0.0005							0.0005 mg/ℓ
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2ジクロロエチレン			< 0.001			< 0.001							0.001 mg/ℓ
17	ジ　ク　ロ　ロ　メ　タ　ン						< 0.001							0.001 mg/ℓ
18	テ　ト　ラ　ク　ロ　ロ　エ　チ　レ　ン						< 0.001							0.001 mg/ℓ
19	ト　リ　ク　ロ　ロ　エ　チ　レ　ン						< 0.001							0.001 mg/ℓ
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）			< 0.000005										0.000005 mg/ℓ
21	ベ　ン　ゼ　ン						< 0.001							0.001 mg/ℓ
22	塩　素　酸	<		< 0.06			< 0.06							0.060 mg/ℓ
23	ク　ロ　ロ　酢　酸			< 0.002			< 0.002							0.002 mg/ℓ
24	ク　ロ　ロ　ホ　ル　ム			0.0090			0.006							0.008 mg/ℓ
25	ジ　ク　ロ　ロ　酢　酸			0.0050			0.003							0.004 mg/ℓ
26	ジブロモクロロメタン			< 0.001			< 0.001							0.001 mg/ℓ
27	臭　素　酸			< 0.001			< 0.001							0.001 mg/ℓ
28	総　ト　リ　ハ　ロ　メ　タ　ン			0.012			0.009							0.011 mg/ℓ
29	ト　リ　ク　ロ　ロ　酢　酸			0.005			0.004							0.005 mg/ℓ
30	ブロモジクロロメタン			0.003			0.003							0.003 mg/ℓ
31	ブ　ロ　モ　ホ　ル　ム			< 0.001			< 0.001							0.001 mg/ℓ
32	ホ　ル　ム　ア　ル　デ　ヒ　ド			< 0.004			< 0.004							0.004 mg/ℓ
33	亜鉛及びその化合物						< 0.01							0.01 mg/ℓ
34	アルミニウム及びその化合物			0.015			0.005							0.010 mg/ℓ
35	鉄　及　び　そ　の　化　合　物			< 0.01			< 0.01							0.01 mg/ℓ
36	銅　及　び　そ　の　化　合　物						0.002							0.002 mg/ℓ
37	ナトリウム及びその化合物						6.5							6.50 mg/ℓ
38	マンガン及びその化合物						0.002							0.002 mg/ℓ
39	塩　化　物　イ　オ　ン	7.9	7.0	6.2	6.1	6.3	7.1	7.2						6.8 mg/ℓ
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）						30.9							30.9 mg/ℓ
41	蒸　発　残　留　物			43			62							53 mg/ℓ
42	陰イオン界面活性剤						< 0.02							0.02 mg/ℓ
43	ジ　ェ　オ　ス　ミ　ン				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						0.000001 mg/ℓ
44	2-メチルイソボルネオール				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						0.000001 mg/ℓ
45	非イオン界面活性剤			< 0.005			< 0.005							0.005 mg/ℓ
46	フ　ェ　ノ　ー　ル　類						< 0.0005							0.0005 mg/ℓ
47	有　機　物　等	0.8	0.8	0.7	1.1	0.8	0.8	1.0						0.9 mg/ℓ
48	PH値	7.1	7.0	7.2	7.4	7.2	7.2	7.1						7.2 －
49	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－
50	臭　気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－
51	色　度	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1						1 度
52	濁　度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1						0.1 度
	残　留　塩　素	0.80	0.70	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80						0.79 mg/ℓ

毎日検査	色	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	濁り	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	消毒の残留効果(残留塩素)	0.73	0.73	0.60	0.65	0.80	0.64	0.67						0.69 mg/ℓ	

採　取　年　度　　令和　8　年度

採　水　地　点　　第２配水池流末給水栓（幌向北終末処理場）

		４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	平　均
1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0						0 個/mℓ
2	大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						－
3	カドミウム及びその化合物						< 0.0003							0.0003 mg/ℓ
4	水銀及びその化合物						< 0.00005							0.00005 mg/ℓ
5	セレン及びその化合物						< 0.001							0.001 mg/ℓ
6	鉛及びその化合物						< 0.001							0.001 mg/ℓ
7	ヒ素及びその化合物						< 0.001							0.001 mg/ℓ
8	六価クロム化合物						< 0.001							0.001 mg/ℓ
9	亜硝酸態窒素			< 0.004			< 0.004							0.004 mg/ℓ
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ			< 0.001			< 0.001							0.001 mg/ℓ
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.36	0.37	0.34	0.26	0.41	0.43	0.34						0.36 mg/ℓ
12	フッ素及びその化合物						< 0.08							0.08 mg/ℓ
13	ホウ素及びその化合物						0.02							0.02 mg/ℓ
14	四塩化炭素						< 0.0002							0.0002 mg/ℓ
15	１，４－ジオキサン						< 0.0005							0.0005 mg/ℓ
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			< 0.001			< 0.001							0.001 mg/ℓ
17	ジクロロメタン						< 0.001							0.001 mg/ℓ
18	テトラクロロエチレン						< 0.001							0.001 mg/ℓ
19	トリクロロエチレン						< 0.001							0.001 mg/ℓ
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）													mg/ℓ
21	ベンゼン						< 0.001							0.001 mg/ℓ
22	塩素酸			< 0.06			< 0.06							0.060 mg/ℓ
23	クロロ酢酸			< 0.002			< 0.002							0.002 mg/ℓ
24	クロロホルム			0.009			0.014							0.012 mg/ℓ
25	ジクロロ酢酸			0.006			0.008							0.007 mg/ℓ
26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ			< 0.001			< 0.001							0.001 mg/ℓ
27	臭素酸			< 0.001			< 0.001							0.001 mg/ℓ
28	総トリハロメタン			0.012			0.018							0.015 mg/ℓ
29	トリクロロ酢酸			0.006			0.007							0.007 mg/ℓ
30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ			0.003			0.004							0.004 mg/ℓ
31	ブロモホルム			< 0.001			< 0.001							0.001 mg/ℓ
32	ホルムアルデヒド			< 0.004			< 0.004							0.004 mg/ℓ
33	亜鉛及びその化合物						0.01							0.01 mg/ℓ
34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物			0.006			0.007							0.007 mg/ℓ
35	鉄及びその化合物			< 0.01			< 0.01							0.01 mg/ℓ
36	銅及びその化合物						0.020							0.020 mg/ℓ
37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物						6.3							6.30 mg/ℓ
38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物						< 0.001							0.001 mg/ℓ
39	塩化物イオン	9.1	7.2	6.2	6.2	6.4	7.2	7.3						7.1 mg/ℓ
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）						31.6							31.6 mg/ℓ
41	蒸発残留物			49			57							53 mg/ℓ
42	陰イオン界面活性剤						< 0.02							0.02 mg/ℓ
43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						0.000001 mg/ℓ
44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						0.000001 mg/ℓ
45	非イオン界面活性剤			< 0.005			< 0.005							0.005 mg/ℓ
46	フェノール類						< 0.0005							0.0005 mg/ℓ
47	有機物等	0.7	0.8	0.7	1.0	0.8	0.8	1.0						0.8 mg/ℓ
48	PH値	7.1	7.0	7.2	7.3	7.2	7.1	7.1						7.1 －
49	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－
50	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－
51	色度	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1						1 度
52	濁度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1						0.1 度
	残留塩素	0.50	0.40	0.50	0.40	0.40	0.40	0.40						0.43 mg/ℓ

毎日検査	色	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	濁り	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	消毒の残留効果(残留塩素)	0.50	0.47	0.49	0.41	0.50	0.41	0.42						0.46 mg/ℓ	

採　取　年　度　　令和　8　年度

採　水　地　点　　由良配水池流末給水栓（栗沢町北斗）

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	１０月	１１月	１２月	1月	2月	3月	平　均
1	一　般　細　菌	0	0	0	0	0	0	0						0 個/mℓ
2	大　腸　菌　群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						－
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物							< 0.0003						0.0003 mg/ℓ
4	水　銀　及　び　そ　の　化　合　物							< 0.00005						0.00005 mg/ℓ
5	セ　レ　ン　及　び　そ　の　化　合　物							< 0.001						0.001 mg/ℓ
6	鉛　及　び　そ　の　化　合　物							< 0.001						0.001 mg/ℓ
7	ヒ　素　及　び　そ　の　化　合　物							< 0.001						0.001 mg/ℓ
8	六　価　ク　ロ　ム　化　合　物							< 0.001						0.001 mg/ℓ
9	亜　硝　酸　態　窒　素	< 0.004			< 0.004			< 0.004						0.004 mg/ℓ
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	< 0.001			< 0.001			< 0.001						0.001 mg/ℓ
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.35	0.37	0.35	0.24	0.40	0.42	0.33						0.35 mg/ℓ
12	フ　ッ　素　及　び　そ　の　化　合　物							< 0.08						0.08 mg/ℓ
13	ホ　ウ　素　及　び　そ　の　化　合　物							0.03						0.03 mg/ℓ
14	四　塩　化　炭　素							< 0.0002						0.0002 mg/ℓ
15	１，４－ジオキサン							< 0.0005						0.0005 mg/ℓ
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	< 0.001			< 0.001			< 0.001						0.001 mg/ℓ
17	ジ　ク　ロ　ロ　メ　タ　ン							< 0.001						0.001 mg/ℓ
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ							< 0.001						0.001 mg/ℓ
19	ト　リ　ク　ロ　ロ　エ　チ　レ　ン							< 0.001						0.001 mg/ℓ
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）													mg/ℓ
21	ベ　ン　ゼ　ン							< 0.001						0.001 mg/ℓ
22	塩　素　酸	< 0.06			< 0.06			< 0.06						0.060 mg/ℓ
23	ク　ロ　ロ　酢　酸	< 0.002			< 0.002			< 0.002						0.002 mg/ℓ
24	ク　ロ　ロ　ホ　ル　ム	0.004			0.018			0.018						0.013 mg/ℓ
25	ジ　ク　ロ　ロ　酢　酸	0.003			0.010			< 0.002						0.005 mg/ℓ
26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.001			< 0.001			< 0.001						0.001 mg/ℓ
27	臭　素　酸	< 0.001			< 0.001			< 0.001						0.001 mg/ℓ
28	総　ト　リ　ハ　ロ　メ　タ　ン	0.008			0.022			0.024						0.018 mg/ℓ
29	ト　リ　ク　ロ　ロ　酢　酸	0.003			0.013			0.012						0.009 mg/ℓ
30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.003			0.004			0.006						0.004 mg/ℓ
31	ブ　ロ　モ　ホ　ル　ム	< 0.001			< 0.001			< 0.001						0.001 mg/ℓ
32	ホ　ル　ム　ア　ル　デ　ヒ　ド	< 0.004			< 0.004			< 0.004						0.004 mg/ℓ
33	亜　鉛　及　び　そ　の　化　合　物							< 0.01						0.01 mg/ℓ
34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	< 0.005			0.013			0.008						0.009 mg/ℓ
35	鉄　及　び　そ　の　化　合　物	< 0.010			< 0.01			< 0.01						0.01 mg/ℓ
36	銅　及　び　そ　の　化　合　物							0.029						0.029 mg/ℓ
37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物							7.0						7.00 mg/ℓ
38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物							< 0.001						0.001 mg/ℓ
39	塩　化　物　イ　オ　ン	9.1	7.1	6.5	6.1	6.4	7.1	7.4						7.1 mg/ℓ
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）							34.6						34.6 mg/ℓ
41	蒸　発　残　留　物	77			72			61						70 mg/ℓ
42	陰イオン界面活性剤							< 0.02						0.02 mg/ℓ
43	ジ　ェ　オ　ス　ミ　ン				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						0.000001 mg/ℓ
44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						0.000001 mg/ℓ
45	非イオン界面活性剤	< 0.005			< 0.005			< 0.005						0.005 mg/ℓ
46	フ　ェ　ノ　ー　ル　類							< 0.0005						0.0005 mg/ℓ
47	有　機　物　等	0.7	0.8	0.7	1.0	0.9	1.0	0.9						0.9 mg/ℓ
48	PH値	7.0	7.0	7.2	7.3	7.2	7.1	7.1						7.1 －
49	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－
50	臭　気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－
51	色　度	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1						1 度
52	濁　度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1						0.1 度
	残　留　塩　素	0.60	0.50	0.50	0.30	0.30	0.30	0.20						0.39 mg/ℓ

毎日検査	色	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	濁り	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	消毒の残留効果(残留塩素)	0.34	0.27	0.24	0.20	0.21	0.15	0.11						0.22 mg/ℓ	

採　取　年　度　　令和　8　年度

採　水　地　点　　美流渡配水池流末給水栓（朝日町）

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平　均
1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0						0 個/mℓ
2	大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						－
3	カドミウム及びその化合物			< 0.0003										0.0003 mg/ℓ
4	水銀及びその化合物			< 0.00005										0.00005 mg/ℓ
5	セレン及びその化合物			< 0.001										0.001 mg/ℓ
6	鉛及びその化合物			< 0.001										0.001 mg/ℓ
7	ヒ素及びその化合物			< 0.001										0.001 mg/ℓ
8	六価クロム化合物			< 0.001										0.001 mg/ℓ
9	亜硝酸態窒素			< 0.004			< 0.004							0.004 mg/ℓ
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ			< 0.001			< 0.001							0.001 mg/ℓ
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.36	0.38	0.33	0.24	0.40	0.41	0.35						0.35 mg/ℓ
12	フッ素及びその化合物			< 0.08										0.08 mg/ℓ
13	ホウ素及びその化合物			0.02										0.02 mg/ℓ
14	四塩化炭素			< 0.0002										0.0002 mg/ℓ
15	1，4－ジオキサン			< 0.0005										0.0005 mg/ℓ
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			< 0.001			< 0.001							0.001 mg/ℓ
17	ジクロロメタン			< 0.001										0.001 mg/ℓ
18	テトラクロロエチレン			< 0.001										0.001 mg/ℓ
19	トリクロロエチレン			< 0.001										0.001 mg/ℓ
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）			<										mg/ℓ
21	ベンゼン			< 0.001										0.001 mg/ℓ
22	塩素酸	<		< 0.06			< 0.06							0.060 mg/ℓ
23	クロロ酢酸			< 0.002			< 0.002							0.002 mg/ℓ
24	クロロホルム			0.013			0.011							0.012 mg/ℓ
25	ジクロロ酢酸			0.007			0.004							0.006 mg/ℓ
26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ			< 0.001			0.001							0.001 mg/ℓ
27	臭素酸			< 0.001			< 0.001							0.001 mg/ℓ
28	総トリハロメタン			0.017			0.018							0.018 mg/ℓ
29	トリクロロ酢酸			0.008			0.009							0.009 mg/ℓ
30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ			0.004			0.006							0.005 mg/ℓ
31	ブロモホルム			< 0.001			< 0.001							0.001 mg/ℓ
32	ホルムアルデヒド			< 0.004			< 0.004							0.004 mg/ℓ
33	亜鉛及びその化合物			< 0.01										0.01 mg/ℓ
34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物			0.013			0.008							0.011 mg/ℓ
35	鉄及びその化合物			< 0.01			< 0.01							0.01 mg/ℓ
36	銅及びその化合物			0.006										0.006 mg/ℓ
37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物			5.9										5.90 mg/ℓ
38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物			< 0.001										0.001 mg/ℓ
39	塩化物イオン	9.1	7.2	6.3	6.2	6.4	7.2	7.4						7.1 mg/ℓ
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）			26.6										26.6 mg/ℓ
41	蒸発残留物			54			54							54 mg/ℓ
42	陰イオン界面活性剤			< 0.02										0.02 mg/ℓ
43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						0.000001 mg/ℓ
44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						0.000001 mg/ℓ
45	非イオン界面活性剤			< 0.005			< 0.005							0.005 mg/ℓ
46	フェノール類			< 0.0005										0.0005 mg/ℓ
47	有機物等	0.7	0.8	< 0.7	1.0	0.9	0.8	1.0						0.8 mg/ℓ
48	PH値	7.1	7.0	< 7.2	7.3	7.2	7.1	7.1						7.1 －
49	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－
50	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－
51	色度	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1						1 度
52	濁度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1						0.1 度
	残留塩素	0.72	0.50	0.50	0.46	0.30	0.30	0.46						0.46 mg/ℓ

毎日検査	色	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	濁り	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	消毒の残留効果(残留塩素)	0.67	0.60	0.55	0.39	0.48	0.38	0.40						0.50 mg/ℓ	

採　取　年　度　　令和　8　年度

採　水　地　点　　万字配水池流末給水栓（毛陽町）

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平　均
1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0						0 個/mℓ
2	大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						－
3	カドミウム及びその化合物			< 0.0003										0.0003 mg/ℓ
4	水銀及びその化合物			< 0.00005										0.00005 mg/ℓ
5	セレン及びその化合物			< 0.001										0.001 mg/ℓ
6	鉛及びその化合物			< 0.001										0.001 mg/ℓ
7	ヒ素及びその化合物			< 0.001										0.001 mg/ℓ
8	六価クロム化合物			< 0.001										0.001 mg/ℓ
9	亜硝酸態窒素			< 0.004			< 0.004							0.004 mg/ℓ
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			< 0.001			< 0.001							0.001 mg/ℓ
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.37	0.37	0.35	0.25	0.40	0.37	0.36						0.35 mg/ℓ
12	フッ素及びその化合物			< 0.08										0.08 mg/ℓ
13	ホウ素及びその化合物			0.02										0.02 mg/ℓ
14	四塩化炭素			< 0.0002										0.0002 mg/ℓ
15	1，4－ジオキサン			< 0.0005										0.0005 mg/ℓ
16	シス-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びトランス-1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			< 0.001			< 0.001							0.001 mg/ℓ
17	ジクロロメタン			< 0.001										0.001 mg/ℓ
18	テトラクロロエチレン			< 0.001										0.001 mg/ℓ
19	トリクロロエチレン			< 0.001										0.001 mg/ℓ
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）			<										mg/ℓ
21	ベンゼン			< 0.001										0.001 mg/ℓ
22	塩素酸	<		< 0.06			0.14							0.100 mg/ℓ
23	クロロ酢酸			< 0.002			< 0.002							0.002 mg/ℓ
24	クロロホルム			0.014			0.022							0.018 mg/ℓ
25	ジクロロ酢酸			0.008			0.004							0.006 mg/ℓ
26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ			< 0.001			0.001							0.001 mg/ℓ
27	臭素酸			< 0.001			< 0.001							0.001 mg/ℓ
28	総トリハロメタン			0.018			0.030							0.024 mg/ℓ
29	トリクロロ酢酸			0.008			0.010							0.009 mg/ℓ
30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ			0.004			0.007							0.006 mg/ℓ
31	ブロモホルム			< 0.001			< 0.001							0.001 mg/ℓ
32	ホルムアルデヒド			< 0.004			< 0.004							0.004 mg/ℓ
33	亜鉛及びその化合物			< 0.01										0.01 mg/ℓ
34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物			0.012			0.008							0.010 mg/ℓ
35	鉄及びその化合物			< 0.01			< 0.01							0.01 mg/ℓ
36	銅及びその化合物			0.012										0.012 mg/ℓ
37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物			5.8										5.80 mg/ℓ
38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物			< 0.001										0.001 mg/ℓ
39	塩化物イオン	8.9	7.2	6.4	6.2	6.7	7.0	7.6						7.1 mg/ℓ
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）			26.1										26.1 mg/ℓ
41	蒸発残留物			52			52							52 mg/ℓ
42	陰イオン界面活性剤			< 0.02										0.02 mg/ℓ
43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						0.000001 mg/ℓ
44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						0.000001 mg/ℓ
45	非イオン界面活性剤			< 0.005			< 0.005							0.005 mg/ℓ
46	フェノール類			< 0.0005										0.0005 mg/ℓ
47	有機物等	0.7	0.8	< 0.8	1.0	0.9	0.8	1.0						0.9 mg/ℓ
48	PH値	7.1	7.0	< 7.1	7.4	7.2	7.2	7.1						7.2 －
49	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－
50	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－
51	色度	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1						1 度
52	濁度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1						0.1 度
	残留塩素	0.40	0.40	0.40	0.30	0.40	0.40	0.30						0.37 mg/ℓ

毎日検査	色	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	濁り	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	消毒の残留効果(残留塩素)	0.40	0.40	0.34	0.29	0.40	0.31	0.38						0.36 mg/ℓ	

採　取　年　度　　令和　8　年度

採　水　地　点　　第１配水池流末給水栓（豊正）

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	１０月	１１月	１２月	1月	2月	3月	平　均
1	一　般　細　菌	0	0	0	0	0	0	0						0 個/mℓ
2	大　腸　菌　群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						－
3	カドミウム及びその化合物					< 0.0003								0.0003 mg/ℓ
4	水　銀　及　び　そ　の　化　合　物					< 0.00005								0.00005 mg/ℓ
5	セ　レ　ン　及　び　そ　の　化　合　物					< 0.001								0.001 mg/ℓ
6	鉛　及　び　そ　の　化　合　物					< 0.001								0.001 mg/ℓ
7	ヒ　素　及　び　そ　の　化　合　物					< 0.001								0.001 mg/ℓ
8	六　価　ク　ロ　ム　化　合　物					< 0.001								0.001 mg/ℓ
9	亜　硝　酸　態　窒　素		< 0.004			< 0.004								0.004 mg/ℓ
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ		< 0.001			< 0.001								0.001 mg/ℓ
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.36	0.37	0.33	0.24	0.40	0.42	0.35						0.35 mg/ℓ
12	フ　ッ　素　及　び　そ　の　化　合　物					< 0.08								0.08 mg/ℓ
13	ホ　ウ　素　及　び　そ　の　化　合　物					0.02								0.02 mg/ℓ
14	四　塩　化　炭　素					< 0.0002								0.0002 mg/ℓ
15	１，４－ジオキサン					< 0.0005								0.0005 mg/ℓ
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		< 0.001			< 0.001								0.001 mg/ℓ
17	ジ　ク　ロ　ロ　メ　タ　ン					< 0.001								0.001 mg/ℓ
18	テ　ト　ラ　ク　ロ　ロ　エ　チ　レ　ン					< 0.001								0.001 mg/ℓ
19	ト　リ　ク　ロ　ロ　エ　チ　レ　ン					< 0.001								0.001 mg/ℓ
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）													mg/ℓ
21	ベ　ン　ゼ　ン					< 0.001								0.001 mg/ℓ
22	塩　素　酸		< 0.06			< 0.06								0.060 mg/ℓ
23	ク　ロ　ロ　酢　酸		< 0.002			< 0.002								0.002 mg/ℓ
24	ク　ロ　ロ　ホ　ル　ム		0.012			0.017								0.015 mg/ℓ
25	ジ　ク　ロ　ロ　酢　酸		0.007			0.003								0.005 mg/ℓ
26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ		< 0.001			< 0.001								0.001 mg/ℓ
27	臭　素　酸		< 0.001			< 0.001								0.001 mg/ℓ
28	総　ト　リ　ハ　ロ　メ　タ　ン		0.016			0.021								0.019 mg/ℓ
29	ト　リ　ク　ロ　ロ　酢　酸		0.008			0.011								0.010 mg/ℓ
30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ		0.004			0.004								0.004 mg/ℓ
31	ブ　ロ　モ　ホ　ル　ム		< 0.001			< 0.001								0.001 mg/ℓ
32	ホルムアルデヒド		< 0.004			< 0.004								0.004 mg/ℓ
33	亜鉛及びその化合物					< 0.01								0.01 mg/ℓ
34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物		0.007			0.020								0.014 mg/ℓ
35	鉄　及　び　そ　の　化　合　物		0.04			0.02								0.03 mg/ℓ
36	銅　及　び　そ　の　化　合　物					0.029								0.029 mg/ℓ
37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物					6.4								6.40 mg/ℓ
38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物					< 0.001								0.001 mg/ℓ
39	塩　化　物　イ　オ　ン	9.2	7.1	6.4	6.3	6.3	7.4	7.4						7.2 mg/ℓ
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）					31.3								31.3 mg/ℓ
41	蒸　発　残　留　物		60			70								65 mg/ℓ
42	陰イオン界面活性剤					< 0.02								0.02 mg/ℓ
43	ジ　ェ　オ　ス　ミ　ン				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						0.000001 mg/ℓ
44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						0.000001 mg/ℓ
45	非イオン界面活性剤		< 0.005			< 0.005								0.005 mg/ℓ
46	フ　ェ　ノ　ー　ル　類					< 0.0005								0.0005 mg/ℓ
47	有　機　物　等	0.7	0.8	0.7	0.9	< 0.8	0.8	0.9						0.8 mg/ℓ
48	PH値	7.1	7.0	7.2	7.4	< 7.1	7.2	7.1						7.2 －
49	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－
50	臭　気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－
51	色　度	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1						1 度
52	濁　度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1						0.1 度
	残　留　塩　素	0.70	0.45	0.40	0.30	0.30	0.20	0.30						0.38 mg/ℓ

毎日検査	色	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	濁り	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
	消毒の残留効果(残留塩素)	0.59	0.42	0.39	0.28	0.30	0.18	0.29						0.35 mg/ℓ	