

水 質 検 査 一 覧 表

採 取 年 度 令和 3 年度

採 水 地 点 第1配水池

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	1 0月	1 1月	1 2月	1月	2月	3月	平 均
1	一 般 細 菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 個/㎖
2	大 腸 菌 群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—
3	カドミウム及びその化合物	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			0.0003 mg/ℓ
4	水 銀 及 び そ の 化 合 物	< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005			0.00005 mg/ℓ
5	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			0.001 mg/ℓ
6	鉛 及 び そ の 化 合 物	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			0.001 mg/ℓ
7	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			0.001 mg/ℓ
8	六 価 ク ロ ム 化 合 物	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			0.001 mg/ℓ
9	亜 硝 酸 態 窒 素	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			0.004 mg/ℓ
10	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			0.001 mg/ℓ
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.25	0.21	0.18	0.14	0.16	0.24	0.28	0.15	0.22	0.22	0.21	0.13	0.20 mg/ℓ
12	フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物	< 0.08			< 0.08			< 0.08			0.08			0.08 mg/ℓ
13	ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物	< 0.02			< 0.02			< 0.02			0.02			0.02 mg/ℓ
14	四 塩 化 炭 素	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			0.0002 mg/ℓ
15	1 , 4 - ジ オ キ サ ン	< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			0.0005 mg/ℓ
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2ジクロロエチレン	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			0.001 mg/ℓ
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			0.001 mg/ℓ
18	テトラクロロエチレン	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			0.001 mg/ℓ
19	トリクロロエチレン	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			0.001 mg/ℓ
20	ベンゼン	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			0.001 mg/ℓ
21	塩 素 酸	< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06			0.060 mg/ℓ
22	ク ロ ロ 酢 酸	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			0.002 mg/ℓ
23	ク ロ ロ ホ ル ム	< 0.001			0.006			0.001			< 0.001			0.002 mg/ℓ
24	ジ ク ロ ロ 酢 酸	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			0.002 mg/ℓ
25	シヽフヽロモクロロメタン	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			0.001 mg/ℓ
26	臭 素 酸	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			0.001 mg/ℓ
27	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	< 0.001			0.008			0.001			< 0.001			0.003 mg/ℓ
28	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	< 0.002			0.002			< 0.002			< 0.002			0.002 mg/ℓ
29	フヽロモシヽクロロメタン	< 0.001			0.002			< 0.001			< 0.001			0.001 mg/ℓ
30	ブ ロ モ ホ ル ム	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			0.001 mg/ℓ
31	ホ ル ム アル デ ヒ ド	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			0.004 mg/ℓ
32	亜鉛及びその化合物	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			0.01 mg/ℓ
33	アルミニウム及びその化合物	0.006			0.013			0.011			< 0.005			0.009 mg/ℓ
34	鉄 及 び そ の 化 合 物	< 0.01			< 0.01			< 0.01			0.03			0.02 mg/ℓ
35	銅 及 び そ の 化 合 物	0.002			0.003			0.004			0.007			0.004 mg/ℓ
36	ナトリウム及びその化合物	6.6			5.8			5.8			7.3			6.38 mg/ℓ
37	マンガン及びその化合物	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			0.001 mg/ℓ
38	塩 化 物 イ オ ン	9.1	8.6	6.2	6.4	9.0	9.3	9.1	7.6	9.7	8.6	9.2	7.1	8.3 mg/ℓ
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	27.3			26.9			28.6			36.0			29.7 mg/ℓ
40	蒸 発 残 留 物	48			53			61			58			55 mg/ℓ
41	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02			0.02 mg/ℓ
42	シヽェオスミン				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						0.000001 mg/ℓ
43	2-メチルイソホヽルネオール				< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001						0.000001 mg/ℓ
44	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			0.005 mg/ℓ
45	フ ェ ノ ー ル 類	< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			0.0005 mg/ℓ
46	有 機 物 等	0.6	0.5	0.5	0.5	0.7	0.8	0.6	0.7	0.8	0.7	0.8	0.7	0.7 mg/ℓ
47	PH値	7.2	7.2	7.4	7.4	7.4	7.3	7.1	7.4	7.2	7.1	7.0	7.1	7.2 —
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—
49	臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—
50	色 度	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1 度
51	濁 度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.2	< 0.1	0.1 度
	残 留 塩 素	0.91	0.85	0.83	0.77	0.80	0.80	0.80	0.68	0.80	0.92	0.92	1.03	0.84

毎 日 検 査	色	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	濁り	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	消毒の残留効果(残留塩素)	0.90	0.82	0.74	0.77	0.78	0.78	0.73	0.73	0.71	0.86	0.78	0.93	0.79	

水 質 検 査 一 覧 表

採 取 年 度 令和 3 年度

採 水 地 点 第1配水池流末給水栓（北村農業集落排水施設）

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	1 0月	1 1月	1 2月	1月	2月	3月	平 均
1	一 般 細 菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 個/㎖
2	大 腸 菌 群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—
3	カドミウム及びその化合物	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			0.0003 mg/ℓ
4	水 銀 及 び そ の 化 合 物	< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005			0.00005 mg/ℓ
5	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			0.001 mg/ℓ
6	鉛 及 び そ の 化 合 物	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			0.001 mg/ℓ
7	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			0.001 mg/ℓ
8	六 価 ク ロ ム 化 合 物	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			0.001 mg/ℓ
9	亜 硝 酸 態 窒 素	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			0.004 mg/ℓ
10	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			0.001 mg/ℓ
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.26	0.20	0.15	0.16	0.15	0.24	0.28	0.16	0.22	0.23	0.20	0.15	0.20 mg/ℓ
12	フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物	< 0.08			< 0.08			< 0.08			< 0.08			0.08 mg/ℓ
13	ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物	< 0.02			< 0.02			< 0.02			0.02			0.02 mg/ℓ
14	四 塩 化 炭 素	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			0.0002 mg/ℓ
15	1 , 4 – ジ オ キ サ ン	< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			0.0005 mg/ℓ
16	シス-1,2-ジ [〃] クロロエチレン及び トランス-1,2ジ [〃] クロロエチレン	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			0.001 mg/ℓ
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			0.001 mg/ℓ
18	テトラクロロエチレン	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			0.001 mg/ℓ
19	トリクロロエチレン	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			0.001 mg/ℓ
20	ベ ン ゼ ン	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			0.001 mg/ℓ
21	塩 素 酸	< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06			0.060 mg/ℓ
22	ク ロ ロ 酢 酸	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			0.002 mg/ℓ
23	ク ロ ロ ホ ル ム	0.002			0.011			0.007			0.003			0.006 mg/ℓ
24	ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.002			0.004			0.004			0.003			0.003 mg/ℓ
25	シ [〃] フ [〃] ロモクロロメタン	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			0.001 mg/ℓ
26	臭 素 酸	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			0.001 mg/ℓ
27	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	0.004			0.014			0.009			0.004			0.008 mg/ℓ
28	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	< 0.002			0.006			0.004			0.004			0.004 mg/ℓ
29	フ [〃] ロモシ [〃] クロロメタン	0.002			0.003			0.002			0.001			0.002 mg/ℓ
30	ブ ロ モ ホ ル ム	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			0.001 mg/ℓ
31	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			0.004 mg/ℓ
32	亜鉛及びその化合物	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			0.01 mg/ℓ
33	アルミニウム及びその化合物	0.007			0.011			0.008			0.006			0.008 mg/ℓ
34	鉄 及 び そ の 化 合 物	< 0.01			< 0.01			< 0.01			0.01			0.01 mg/ℓ
35	銅 及 び そ の 化 合 物	0.003			0.004			0.005			0.006			0.005 mg/ℓ
36	ナトリウム及びその化合物	6.6			5.6			5.8			7.2			6.30 mg/ℓ
37	マンガン及びその化合物	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			0.001 mg/ℓ
38	塩 化 物 イ オ ン	9.2	8.5	6.1	6.6	8.7	9.3	9.1	7.8	9.5	8.6	8.5	7.4	8.3 mg/ℓ
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	29.0			26.5			29.5			35.9			30.2 mg/ℓ
40	蒸 発 残 留 物	54			57			75			43			57 mg/ℓ
41	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02			0.02 mg/ℓ
42	シ 〃 エ オ ス ミ ン				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						0.000001 mg/ℓ
43	2-メチルイソホ [〃] ルネオール				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						0.000001 mg/ℓ
44	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			0.005 mg/ℓ
45	フ ェ ノ ー ル 類	< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			0.0005 mg/ℓ
46	有 機 物 等	0.6	0.4	0.6	0.5	0.8	0.7	0.6	0.8	1.0	0.7	0.7	0.7	0.7 mg/ℓ
47	PH値	7.3	7.3	7.4	7.4	7.6	7.3	7.1	7.4	7.2	7.1	7.0	7.1	7.3 —
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—
49	臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—
50	色 度	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1 度
51	濁 度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.1 度
	残 留 塩 素	0.60	0.60	0.60	0.55	0.60	0.60	0.50	0.40	0.50	0.50	0.60	0.70	0.56

毎 日 検 査	色	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	濁り	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	消毒の残留効果(残留塩素)	0.60	0.59	0.52	0.53	0.55	0.56	0.44	0.35	0.52	0.59	0.60	0.59	0.54	

水質検査一覧表

採 取 年 度 令和 3 年度

採 水 地 点	第2配水池
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 個/ml
2	大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—
3	カドミウム及びその化合物			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	0.0003 mg/l
4	水銀及びその化合物			< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005	0.00005 mg/l
5	セレン及びその化合物			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	0.001 mg/l
6	鉛及びその化合物			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	0.001 mg/l
7	ヒ素及びその化合物			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	0.001 mg/l
8	六価クロム化合物			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	0.001 mg/l
9	亜硝酸態窒素			0.006			< 0.004			< 0.004			< 0.004	0.005 mg/l
10	シアニ化物イオン及び塩化シアニ			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	0.001 mg/l
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	< 0.05	0.20	0.18	0.15	0.14	0.24	0.28	0.15	0.21	0.21	0.20	0.13	0.18 mg/l
12	フッ素及びその化合物			< 0.08			< 0.08			< 0.08			< 0.08	0.08 mg/l
13	ホウ素及びその化合物			< 0.02			< 0.02			< 0.02			0.03	0.02 mg/l
14	四塩化炭素			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	0.0002 mg/l
15	1,4-ジオキサン			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	0.0005 mg/l
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2ジクロロエチレン			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	0.001 mg/l
17	ジクロロメタン			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	0.001 mg/l
18	テトラクロロエチレン			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	0.001 mg/l
19	トリクロロエチレン			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	0.001 mg/l
20	ベンゼン			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	0.001 mg/l
21	塩素酸			< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06	0.060 mg/l
22	クロロ酢酸			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	0.002 mg/l
23	クロロホルム			0.003			0.003			0.003			< 0.001	0.003 mg/l
24	ジクロロ酢酸			0.002			< 0.002			0.002			< 0.002	0.002 mg/l
25	シクロモクロロメタン			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	0.001 mg/l
26	臭素酸			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	0.001 mg/l
27	総トリハロメタン			0.004			0.004			0.004			< 0.001	0.003 mg/l
28	トリクロロ酢酸			0.003			0.002			0.003			< 0.002	0.003 mg/l
29	フロモシクロロメタン			0.001			0.001			0.001			< 0.001	0.001 mg/l
30	プロモホルム			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	0.001 mg/l
31	ホルムアルデヒド			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	0.004 mg/l
32	亜鉛及びその化合物			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	0.01 mg/l
33	アルミニウム及びその化合物			0.011			0.012			< 0.005			0.009	0.009 mg/l
34	鉄及びその化合物			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	0.01 mg/l
35	銅及びその化合物			0.003			0.001			< 0.001			0.007	0.003 mg/l
36	ナトリウム及びその化合物			5.5			6.5			7.0			8.2	6.80 mg/l
37	マンガン及びその化合物			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	0.001 mg/l
38	塩化物イオン	9.1	8.5	5.8	6.5	8.9	9.3	9.0	7.7	9.8	8.6	8.8	7.3	8.3 mg/l
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			23.6			34.4			28.5			46.4	33.2 mg/l
40	蒸発残留物			65			71			42			87	66 mg/l
41	陰イオン界面活性剤			< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02	0.02 mg/l
42	シエオスミン				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						0.000001 mg/l
43	2-メチルイソボルネオール				< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001						0.000001 mg/l
44	非イオン界面活性剤			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	0.005 mg/l
45	フェノール類			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	0.0005 mg/l
46	有機物等	0.6	0.5	0.6	0.5	0.7	0.8	0.6	0.7	0.8	0.7	0.8	0.7	0.7 mg/l
47	PH値	7.2	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.1	7.4	7.2	7.1	7.0	7.1	7.2 —
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—
49	臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—
50	色	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1 度
51	濁	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.1 度
	残留塩素	0.80	0.90	0.90	0.80	0.80	0.90	0.80	0.70	0.80	0.80	0.90	0.90	0.83

毎日 検査	色	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	濁り	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	消毒の残留効果(残留塩素)	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.83	0.77	0.71	0.76	0.80	0.71	0.75	0.78

水 質 検 査 一 覧 表

採 取 年 度 令和 3 年度

採 水 地 点 第2配水池流末給水栓（幌向北終末処理場）

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0個/㎖
2	大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—
3	カドミウム及びその化合物			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	0.0003 mg/ℓ
4	水銀及びその化合物			< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005	0.00005 mg/ℓ
5	セレン及びその化合物			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	0.001 mg/ℓ
6	鉛及びその化合物			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	0.001 mg/ℓ
7	ヒ素及びその化合物			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	0.001 mg/ℓ
8	六価クロム化合物			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	0.001 mg/ℓ
9	亜硝酸態窒素			0.005			< 0.004			< 0.004			< 0.004	0.004 mg/ℓ
10	シアニ化物イオン及び塩化シアン			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	0.001 mg/ℓ
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	< 0.05	0.20	0.16	0.16	0.17	0.25	0.28	0.15	0.22	0.23	0.20	0.14	0.18 mg/ℓ
12	フッ素及びその化合物			< 0.08			< 0.08			< 0.08			< 0.08	0.08 mg/ℓ
13	ホウ素及びその化合物			< 0.02			< 0.02			< 0.02			0.03	0.02 mg/ℓ
14	四塩化炭素			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	0.0002 mg/ℓ
15	1,4-ジオキサン			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	0.0005 mg/ℓ
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2ジクロロエチレン			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	0.001 mg/ℓ
17	ジクロロメタン			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	0.001 mg/ℓ
18	テトラクロロエチレン			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	0.001 mg/ℓ
19	トリクロロエチレン			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	0.001 mg/ℓ
20	ベンゼン			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	0.001 mg/ℓ
21	塩素酸			< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06	0.060 mg/ℓ
22	クロロ酢酸			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	0.002 mg/ℓ
23	クロロホルム			0.006			0.007			0.005			0.003	0.005 mg/ℓ
24	ジクロロ酢酸			0.004			0.004			0.004			< 0.002	0.004 mg/ℓ
25	シクロモクロメタン			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	0.001 mg/ℓ
26	臭素酸			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	0.001 mg/ℓ
27	総トリハロメタン			0.008			0.010			0.007			0.005	0.008 mg/ℓ
28	トリクロロ酢酸			0.006			0.004			0.005			< 0.002	0.004 mg/ℓ
29	フロモシクロロメタン			0.002			0.003			0.002			0.002	0.002 mg/ℓ
30	ブロモホルム			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	0.001 mg/ℓ
31	ホルムアルデヒド			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	0.004 mg/ℓ
32	亜鉛及びその化合物			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	0.01 mg/ℓ
33	アルミニウム及びその化合物			0.012			0.013			0.006			0.009	0.010 mg/ℓ
34	鉄及びその化合物			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	0.01 mg/ℓ
35	銅及びその化合物			0.007			0.008			0.004			0.018	0.009 mg/ℓ
36	ナトリウム及びその化合物			5.6			6.5			7.00			8.3	6.85 mg/ℓ
37	マンガン及びその化合物			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	0.001 mg/ℓ
38	塩化物イオン	9.2	8.7	6.0	6.5	9.0	9.3	9.1	7.6	9.5	8.6	8.3	7.3	8.3 mg/ℓ
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			23.8			34.2			28.3			48.0	33.6 mg/ℓ
40	蒸発残留物			36			62			57			79	59 mg/ℓ
41	陰イオン界面活性剤			< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02	0.02 mg/ℓ
42	シエオスミン				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						0.000001 mg/ℓ
43	2-メチルイソホールネオール				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						0.000001 mg/ℓ
44	非イオン界面活性剤			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	0.005 mg/ℓ
45	フェノール類			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	0.0005 mg/ℓ
46	有機物等	0.6	0.5	0.7	0.5	0.7	0.8	1.0	0.7	1.1	0.7	0.7	0.7	0.7 mg/ℓ
47	PH値	7.2	7.2	7.4	7.3	7.4	7.3	7.1	7.3	7.1	7.0	7.0	7.1	7.2 —
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—
50	色度	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1 度
51	濁度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.1 度
	残留塩素	0.60	0.70	0.60	0.50	0.60	0.50	0.60	0.50	0.60	0.60	0.60	0.60	0.58

毎日検査	色	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	濁り	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	消毒の残留効果(残留塩素)	0.54	0.66	0.66	0.59	0.62	0.55	0.52	0.51	0.52	0.51	0.50	0.55	0.56	

水 質 検 査 一 覧 表

採 取 年 度 令和 3 年度

採 水 地 点 由良配水池流末給水栓（栗沢町北斗）

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	1 0月	1 1月	1 2月	1月	2月	3月	平 均
1	一 般 細 菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 個/㎖
2	大 腸 菌 群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－
3	カドミウム及びその化合物	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			0.0003 mg/ℓ
4	水 銀 及 び そ の 化 合 物	< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005			0.00005 mg/ℓ
5	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			0.001 mg/ℓ
6	鉛 及 び そ の 化 合 物	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			0.001 mg/ℓ
7	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			0.001 mg/ℓ
8	六 価 ク ロ ム 化 合 物	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			0.001 mg/ℓ
9	亜 硝 酸 態 窒 素	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			0.004 mg/ℓ
10	シアノ化物イオン及び塩化シアン	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			0.001 mg/ℓ
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.26	0.21	0.15	0.16	0.09	0.24	0.28	0.15	0.22	0.22	0.20	0.14	0.19 mg/ℓ
12	フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物	< 0.08			< 0.08			< 0.08			< 0.08			0.08 mg/ℓ
13	ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物	< 0.02			< 0.02			< 0.02			0.02			0.02 mg/ℓ
14	四 塩 化 炭 素	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			0.0002 mg/ℓ
15	1 , 4 - ジ オ キ サ ン	< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			0.0005 mg/ℓ
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2ジクロロエチレン	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			0.001 mg/ℓ
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			0.001 mg/ℓ
18	テトラクロロエチレン	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			0.001 mg/ℓ
19	トリクロロエチレン	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			0.001 mg/ℓ
20	ベンゼン	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			0.001 mg/ℓ
21	塩 素 酸	< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06			0.060 mg/ℓ
22	ク ロ ロ 酢 酸	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			0.002 mg/ℓ
23	ク ロ ロ ホ ル ム	0.003			0.010			0.008			0.004			0.006 mg/ℓ
24	ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.002			0.004			0.004			0.003			0.003 mg/ℓ
25	シヽフヽロモクロロメタン	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			0.001 mg/ℓ
26	臭 素 酸	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			0.001 mg/ℓ
27	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	0.005			0.012			0.011			0.004			0.008 mg/ℓ
28	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	< 0.002			0.005			0.005			0.004			0.004 mg/ℓ
29	フヽロモシヽクロロメタン	0.002			0.002			0.003			< 0.001			0.002 mg/ℓ
30	ブ ロ モ ホ ル ム	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			0.001 mg/ℓ
31	ホ ル ム アル デ ヒ ド	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			0.004 mg/ℓ
32	亜鉛及びその化合物	< 0.01			0.01			< 0.01			< 0.01			0.01 mg/ℓ
33	アルミニウム及びその化合物	0.012			0.019			0.008			0.010			0.012 mg/ℓ
34	鉄 及 び そ の 化 合 物	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			0.01 mg/ℓ
35	銅 及 び そ の 化 合 物	0.005			0.004			0.005			0.010			0.006 mg/ℓ
36	ナトリウム及びその化合物	6.40			5.6			5.9			7.2			6.28 mg/ℓ
37	マンガン及びその化合物	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			0.001 mg/ℓ
38	塩 化 物 イ オ ン	9.3	8.6	6.1	6.6	7.6	9.4	9.2	7.8	9.6	8.7	8.8	7.3	8.3 mg/ℓ
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	28.4			26.2			29.1			34.6			29.6 mg/ℓ
40	蒸 発 残 留 物	21			57			57			93			57 mg/ℓ
41	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02			0.02 mg/ℓ
42	シヽェ オ ス ミ ン				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						0.000001 mg/ℓ
43	2-メチルイソホヽルネオール				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						0.000001 mg/ℓ
44	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			0.005 mg/ℓ
45	フ ェ ノ ー ル 類	< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			0.0005 mg/ℓ
46	有 機 物 等	0.6	0.5	0.7	0.5	0.8	0.8	0.7	0.8	0.9	0.7	0.7	0.7	0.7 mg/ℓ
47	PH値	7.1	7.2	7.4	7.3	7.4	7.3	7.1	7.3	7.1	7.0	7.0	7.1	7.2 －
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
49	臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
50	色 度	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1 度
51	濁 度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.1 度
	残 留 塩 素	0.60	0.70	0.50	0.50	0.50	0.60	0.60	0.30	0.40	0.40	0.60	0.60	0.53

毎日 検 査	色	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	濁り	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	消毒の残留効果(残留塩素)	0.53	0.54	0.44	0.46	0.49	0.55	0.43	0.26	0.49	0.57	0.61	0.57	0.50	

水 質 検 査 一 覧 表

採 取 年 度 令和 3 年度

採 水 地 点 美流渡配水池流末給水栓（朝日町）

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 個/㎖
2	大腸菌群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—
3	カドミウム及びその化合物			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	0.0003 mg/ℓ
4	水銀及びその化合物			< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005	0.00005 mg/ℓ
5	セレン及びその化合物			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	0.001 mg/ℓ
6	鉛及びその化合物			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	0.001 mg/ℓ
7	ヒ素及びその化合物			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	0.001 mg/ℓ
8	六価クロム化合物			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	0.001 mg/ℓ
9	亜硝酸態窒素			0.011			< 0.004			< 0.004			< 0.004	0.006 mg/ℓ
10	シアニ化物イオン及び塩化シアニ			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	0.001 mg/ℓ
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	< 0.05	0.21	0.15	0.14	0.09	0.24	0.28	0.15	0.22	0.23	0.20	0.14	0.18 mg/ℓ
12	フッ素及びその化合物			< 0.08			< 0.08			< 0.08			< 0.08	0.08 mg/ℓ
13	ホウ素及びその化合物			< 0.02			0.02			< 0.02			0.03	0.02 mg/ℓ
14	四塩化炭素			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	0.0002 mg/ℓ
15	1,4-ジオキサン			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	0.0005 mg/ℓ
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2ジクロロエチレン			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	0.001 mg/ℓ
17	ジクロロメタン			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	0.001 mg/ℓ
18	テトラクロロエチレン			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	0.001 mg/ℓ
19	トリクロロエチレン			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	0.001 mg/ℓ
20	ベンゼン			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	0.001 mg/ℓ
21	塩素酸			< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06	0.060 mg/ℓ
22	クロロ酢酸			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	0.002 mg/ℓ
23	クロロホルム			0.011			0.013			0.008			0.003	0.009 mg/ℓ
24	ジクロロ酢酸			0.006			0.003			0.005			< 0.002	0.004 mg/ℓ
25	シクロモクロメタン			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	0.001 mg/ℓ
26	臭素酸			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	0.001 mg/ℓ
27	総トリハロメタン			0.014			0.017			0.011			0.005	0.012 mg/ℓ
28	トリクロロ酢酸			0.008			0.006			0.008			< 0.002	0.006 mg/ℓ
29	フクロモシクロメタン			0.003			0.004			0.003			0.002	0.003 mg/ℓ
30	ブロモホルム			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	0.001 mg/ℓ
31	ホルムアルデヒド			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	0.004 mg/ℓ
32	亜鉛及びその化合物			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	0.01 mg/ℓ
33	アルミニウム及びその化合物			0.015			0.016			< 0.005			< 0.005	0.010 mg/ℓ
34	鉄及びその化合物			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	0.01 mg/ℓ
35	銅及びその化合物			0.004			0.004			0.005			0.010	0.006 mg/ℓ
36	ナトリウム及びその化合物			5.5			6.6			7.0			8.3	6.85 mg/ℓ
37	マンガン及びその化合物			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	0.001 mg/ℓ
38	塩化物イオン	9.3	8.9	6.1	6.4	7.4	9.4	9.2	7.8	9.6	8.8	8.8	7.4	8.3 mg/ℓ
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			23.7			36.1			29.8			48.2	34.5 mg/ℓ
40	蒸発残留物			47			77			51			98	68 mg/ℓ
41	陰イオン界面活性剤			< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02	0.02 mg/ℓ
42	シエオスミン				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						0.000001 mg/ℓ
43	2-メチルイソボルネオール				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						0.000001 mg/ℓ
44	非イオン界面活性剤			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	0.005 mg/ℓ
45	フェノール類			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	0.0005 mg/ℓ
46	有機物等	0.6	0.5	0.7	0.5	0.8	0.8	0.6	0.8	0.9	0.7	0.7	0.7	0.7 mg/ℓ
47	PH値	7.2	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.2	7.3	7.1	7.0	7.1	7.2	7.3 —
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—
50	色度	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1 度
51	濁度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.1 度
	残留塩素	0.69	0.71	0.70	0.57	0.51	0.53	0.58	0.28	0.51	0.77	0.79	0.86	0.63

毎日検査	色	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	濁り	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	消毒の残留効果(残留塩素)	0.86	0.80	0.61	0.46	0.49	0.55	0.48	0.34	0.63	0.76	0.83	0.79	0.63	

水 質 検 査 一 覧 表

採 取 年 度 令和 3 年度

採 水 地 点 万字配水池流末給水栓（毛陽町）

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	1 0月	1 1月	1 2月	1月	2月	3月	平 均
1	一 般 細 菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 個/ℓ
2	大 腸 菌 群	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－
3	カドミウム及びその化合物			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	0.0003 mg/ℓ
4	水 銀 及 び そ の 化 合 物			< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005	0.00005 mg/ℓ
5	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	0.001 mg/ℓ
6	鉛 及 び そ の 化 合 物			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	0.001 mg/ℓ
7	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	0.001 mg/ℓ
8	六 価 ク ロ ム 化 合 物			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	0.001 mg/ℓ
9	亜 硝 酸 態 窒 素			0.011			< 0.004			< 0.004			< 0.004	0.006 mg/ℓ
10	シアノ化物イオン及び塩化シアン			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	0.001 mg/ℓ
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	< 0.05	0.20	0.16	0.12	0.07	0.22	0.28	0.15	0.22	0.22	0.21	0.14	0.17 mg/ℓ
12	フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物			< 0.08			< 0.08			< 0.08			< 0.08	0.08 mg/ℓ
13	ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物			< 0.02			0.02			< 0.02			0.03	0.02 mg/ℓ
14	四 塩 化 炭 素			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	0.0002 mg/ℓ
15	1 , 4 - ジ オ キ サ ン			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	0.0005 mg/ℓ
16	シス-1,2-ジ [○] クロロエチレン及びトランス-1,2ジ [○] クロロエチレン			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	0.001 mg/ℓ
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	0.001 mg/ℓ
18	テトラクロロエチレン			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	0.001 mg/ℓ
19	トリクロロエチレン			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	0.001 mg/ℓ
20	ベンゼン			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	0.001 mg/ℓ
21	塩 素 酸			< 0.06			0.08			0.07			< 0.06	0.068 mg/ℓ
22	ク ロ ロ 酢 酸			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	0.002 mg/ℓ
23	ク ロ ロ ホ ル ム			0.009			0.012			0.014			0.005	0.010 mg/ℓ
24	ジ ク ロ ロ 酢 酸			0.006			0.003			0.005			< 0.002	0.004 mg/ℓ
25	シ [○] フ [○] ロモクロロメタン			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	0.001 mg/ℓ
26	臭 素 酸			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	0.001 mg/ℓ
27	総 ト リ ハ ロ メ タ ン			0.011			0.015			0.018			0.007	0.013 mg/ℓ
28	ト リ ク ロ ロ 酢 酸			0.008			0.007			0.011			0.003	0.007 mg/ℓ
29	フ [○] ロモシ [○] クロロメタン			0.002			0.003			0.004			0.002	0.003 mg/ℓ
30	ブ ロ モ ホ ル ム			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	0.001 mg/ℓ
31	ホ ル ム アル デ ヒ ド			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	0.004 mg/ℓ
32	亜鉛及びその化合物			< 0.01			< 0.01			0.01			0.02	0.01 mg/ℓ
33	アルミニウム及びその化合物			0.012			0.014			< 0.005			< 0.005	0.009 mg/ℓ
34	鉄 及 び そ の 化 合 物			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	0.01 mg/ℓ
35	銅 及 び そ の 化 合 物			0.004			0.002			0.005			0.011	0.006 mg/ℓ
36	ナトリウム及びその化合物			5.7			6.9			7.3			8.2	7.03 mg/ℓ
37	マンガン及びその化合物			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	0.001 mg/ℓ
38	塩 化 物 イ オ ン	9.8	8.6	6.4	6.3	6.8	9.5	9.3	8.0	9.6	9.0	8.8	7.5	8.3 mg/ℓ
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			23.7			37.7			31.1			46.2	34.7 mg/ℓ
40	蒸 発 残 留 物			49			73			87			90	75 mg/ℓ
41	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤			< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02	0.02 mg/ℓ
42	シ [○] エオスミン				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						0.000001 mg/ℓ
43	2-メチルイソホ [○] ルネオール				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						0.000001 mg/ℓ
44	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	0.005 mg/ℓ
45	フ ェ ノ ー ル 類			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005	0.0005 mg/ℓ
46	有 機 物 等	0.6	0.5	0.7	0.5	0.9	0.8	0.6	0.9	0.9	0.7	0.7	0.7	0.7 mg/ℓ
47	PH値	7.2	7.4	7.5	7.5	7.6	7.4	7.4	7.4	7.1	7.0	7.1	7.2	7.3 －
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
49	臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
50	色 度	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1 度
51	濁 度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.1 度
	残 留 塩 素	0.85	0.84	0.60	0.53	0.53	0.52	0.53	0.41	0.46	0.66	0.52	0.68	0.59

毎日検査	色	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	濁り	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	消毒の残留効果(残留塩素)	0.47	0.49	0.35	0.40	0.28	0.29	0.29	0.18	0.32	0.39	0.42	0.41	0.36	

